



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

16AMB12348C

Nome e indirizzo del detentore del certificato
Name and address of the holder of the certificate

SITECNA S.r.l. A SOCIO UNICO
Via G. Di Vittorio, 22
20068 Peschiera Borromeo (MI) - ITALY

Nome e indirizzo del costruttore
Name and address of the manufacturer

SITECNA S.r.l. A SOCIO UNICO
Via G. Di Vittorio, 22
20068 Peschiera Borromeo (MI) - ITALY

Genere prodotto
Product designation

Filter regulator - Filter - Regulator

Serie / Tipo
Series / type

FR - F - R

Norma(e) di riferimento
Reference standard(s)

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A2:2014

Risultato delle verifiche
Verification results

I campioni sono stati testati in accordo alla norma CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A2:2014 e soddisfano i requisiti del grado IP66.
The samples have been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1:2000 + A2:2014 and meets the requirements of IP66 degree.

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto di prova 16AMB12348 r00.
The results, conditions and test methods are included in 16AMB12348 r00 test report.

Condizioni
Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.
This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.

Variazioni delle norme di riferimento e/o eventuali modifiche rispetto al campione testato, fanno decadere la validità del presente certificato di prova.
The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.

Revisione r00 / Rev r00
Piacenza, 04.10.2016

Il Sostituto Responsabile del laboratorio di prova
Test Laboratory Deputy Manager
per. ind. Andrea Braghieri

Il Direttore Tecnico
The Technical Manager
Dott. Ing. Andrea Guido Esposito